



## 소 방 청



수신 수신자 참조

(경유)

제목 **병원급 의료기관 스프링클러 등 소방시설 소급 신속 추진 안내 · 독려 협조**

1. '19.8.6.일자로 「소방시설법 시행령」이 개정·시행되어 병원급 의료기관(종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원) **소방시설 소급 설치('22.8.31.까지)**와 관련입니다.
  2. 지난 2월 1일 **남해병원**(경남 남해군) 화재에서 신속한 **화재감지, 화재경보** 및 관계자의 빠른 대처로 **원활한 인명대피**가 이뤄져 피해를 최소화할 수 있었습니다.
  3. 이에, 병원급 의료기관의 화재안전성 확보를 위해 **스프링클러설비 및 자동화재속보설비**가 빠른 시일내에 **소급 설치**될 수 있도록 **병원 관계자에게 안내·독려**하여 주시기 바랍니다.
- 가. 소급대상 : **2,411개소**('20.12.31.기준)  
나. 소급설비 : 스프링클러설비, 자동화재속보설비  
다. 소급실적 : **19%**(2,411개소 중 463개소 완료)
4. 당부사항 : 화재발생을 신속하게 소방서로 신고될 수 있도록 **자동화재속보설비**를 먼저 **소급설치**하여 주시기 바랍니다.

붙임 병원급 의료기관 스프링클러 등 소방시설 소급추진 현황 1부. 끝.

소 방 청 장

수신자 보건복지부장관(의료기관정책과장), 대한병원협회장, 대한의사협회장



소방경 **홍성일** 소방시설법령 전결 2021.2.2.  
총괄 **김문하**

협조자

시행 소방분석제도과-580 (2021. 2. 2.) 접수

우 30128 세종특별자치시 정부2청사로 13, (나성동) / [www.nfa.go.kr](http://www.nfa.go.kr)

전화번호 044-205-7522 팩스번호 044-205-8915 / [sihong74@korea.kr](mailto:sihong74@korea.kr) / 대국민 공개

스스로 당당한, 청렴한 119 !